



LEGENDA:

- E1 - Corp de iluminat fluorescent tip FIRA - 03 - 458, IP 40
- E2 - Corp de iluminat fluorescent tip FIRA - 03 - 436, IP 40
- E3 - Corp de iluminat fluorescent, protejat la umezeala si praf, tip FIPAD-04 – 236, IP65
- E4 - Corp de iluminat fluorescent, protejat la umezeala si praf, tip FIPAD-04 – 218, IP65
- E5 - Corp de iluminat fluorescent, FISA 4x18+1x15 (special pentru saloane)
- E6 - Corp de iluminat fluorescent tip FIRA - 03 - 418, IP 40
- E7 - Corp de iluminat fluorescent tip FIRA - 03 - 218, IP 40
- E8 - Corp de iluminat fluorescent tip FIRA - 03 - 236, IP 40
- E10 - Corp de iluminat fluorescent tip FIRA - 03 - 224, IP 40
- E13 - Corp de iluminat de siguranta cu acumulator tip CISA

- Detector optic de fum
- Buton alarmare manuala la incendiu
- Sirena alarmare incendiu de interior
- Sirena alarmare incendiu de exterior
- Centrala de incendiu
- Lampa semnalizare
- Lampa pentru iluminat de veghe

- Comutator in constructie normala 10A
  - Intrerupator 10A
  - Priza ST cu CP, dubla, in constructie normala, 240V/16A
  - Intrerupator cap scara in constructie normala 10A
  - Priza dubla cu contact de protectie 16A
- $$\frac{E1 - 4 \times 236}{C2 - 3.7} 8 = \frac{A - P}{c - h} m$$
- A - simbolul corpului de iluminat  
p - numarul de lampi si puterea acestora  
c - nr. circuit  
h - inaltimea de suspensie  
m - nr. intrerupatorului

-Nota:  
- Lampa semnalizare - se monteaza deasupra usii saloanelor , si indica starea punctului de apel din salonul respectiv . Mai poate fi utilizat si ca o lumina de urmarire "Umeaza-ma" cat si pentru mai multe puncte de apel. Este echipat cu led bicolor (rosu/verde).

VERIFICATOR			REFERAT DE VERIFICARE NR.	
EXPERT				DATA
S.C. PROEXAP SRL			BENEFICIAR: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA" IASI	
IASI, str. BACINSCHI nr. 7, Tel/Fax: 0232-251101, 0723-789567			Pr. nr 05-08/10	
SEF PROIECT	Ing. ELENA GRUMĂZESCU		PROIECTCONSOLIDARE, REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE PAVILIONUL VI	Faza
PROIECTAT	Ing. DANIEL GEANOPOL			DALI
DESENAT	Ing. DANIEL GEANOPOL			
APROBAT	Ing. ELENA GRUMĂZESCU		PLAN PARTER PROPRIU	Plansa E2