





LEGENDA

- leava din oiei lur;
- leava din oiei reur;
- corp de incalzire static, radiator din oiei lip 22(11);
- numar incaperi/temperatura;

NOTA

- corpurile de incalzire se vor amplasa la partea inferioară a încăperilor, în zona suprafețelor vitale, pentru obținerea unei eficiențe termice maxime sau, acolo unde este cazul, cât mai aproape de locul de pătrundere a aerului rece;
- instalația termică va fi montată aparent pe elementele de construcție (pereți, planșee);
- toate corpurile de incalzire vor fi echipate cu ventili dublu reglaj montat pe tur, ventili cu reglaj fix montat pe reur și robinet manual de dez aerisire;
- radiatoarele se vor monta la 12 cm fața de pardoseala finită;
- în partea cele mai de jos ale instalației se vor prevedea robinete de golire 3/4";
- nu se admit spargerii în elementele de rezistență ale cadrelor (stâlpi, grinzi, etc.).

VERIFICATOR				REFERAT DE VERIFICARE NR.	
EXPERT					DATA
S.C. PROEXAP SRL				BENEFICIAR: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA" JUD. IASI	
IASI, str. BACINSCHI nr. 7, Tel/Fax: 0232-251101, 0723-789567				05-08/10	
SEF PROIECT	ing. ELENA GRUMĂZESCU		Scara 1:100	PROIECT:CONSOLIDARE, REABILITARE SI REFUNCIONALIZARE PAVILION VI	
P PROIECT	ing. IONUT STEFĂNESCU			DALI	
DESENAT	ing. IONUT STEFĂNESCU		Data 08.2010	PLAN ET AJ II PROPUS	
APROBAT	ing. ELENA GRUMĂZESCU			Planşa 1.4.	