



Proiect : GRADINITA CU PROGRAM
NORMAL

Adresa : STRADA CONSTANTEI , NR.
31 , LOT 2 ,
SAT INDEPENDENTA , COMUNA
INDEPENDENTA

Beneficiar : COMUNA INDEPENDENTA

MEMORIU TEHNIC INSTALATII DE INCALZIRE

Prezenta documentatie contine datele tehnice privind modul de realizare a instalatiilor de incalzire pentru gradinita din satul Independenta , comuna Independenta.

S-a prevazut o centrala termica cu putere termica de 80 KW pentru incalzire si prepararea apei menajere necesare la dusuri , grupuri sanitare , spalatoare , chiosc.

Instalatia va functiona in regim automat in functie de necesarul de caldura. Toate conductele sunt din polipropilena PPR , vor fi prevazute in panta de 0,5 % catre robinetii de golire.

Se prevad robineti de sectionare , reglare pe fiecare calorifer , astfel ca interventia pentru remedieri sa nu impuna golirea intregii instalatii. Indiferent de tipul de corpuri de incalzire alese de beneficiari , acestea trebuie sa corespunda la capacitate termica cu cele din proiect.

Dupa executarea instalatiei , acesta se va proba la presiunea de 20 mcA si numai dupa remediere , eventuale defectiuni sau neetanseitati se va trece la astuparea conductelor . Astuparea conductelor se va executa astfel incat sa permita accesul cat mai usor la conducte , fara degradarea majora a elementelor de constructie.

La executie , probe si in exploatare se vor respecta urmatoarele :

- Normativ privind executia lucrarilor de instalatii I9/1994 si I9/1/1996.
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrarilor de constructii si instalatii.
- Ordinul nr. 381/1219/1994 privind regulile de prevenire si stingerea incendiilor.
- Legea nr. 635/1995 privind executia si receptia lucrarilor de constructii si instalatii.

Intocmit ,
Sing. Serbanescu Gheorghe

