


R 293


Enel Distribuție
Muntenia

Nr. înregistraro 9944006 / 01.06.2011

București, Str. Costin Nonitescu, Nr. 7-9

Tel. 021 2065350 Fax. 0372 870961@vodafone.ro



Spre știința UO Ilfov EST

CATRE
UM 01668
adresa: SOSEAUĂ București-Ploiești, Nr. 12, DUP .5 KM
CGV, Loc. SECTOR 1, Jud. BUCUREȘTI

Referitor la cererea de aviz de amplasament înregistrată cu nr. 9944006 / 01.06.2011 pentru obiectivul **LUCRARI DE REABILITARE SI MODERNIZARE LA PAVILIOANELE F.Y SI LUCRARI EXTERIOARE IN CAZARMA 1147 BUCUREȘTI** de la adresa: SOSEAUĂ București-Ploiești, Nr. KM12,5, Loc. OTOPENI, Jud. ILFOV, va comunicăm următoarele: În zona nu există rețea electrică de distribuție de medie/joasă tensiune aparținând SC Enel Distribuție Muntenia SA - „Zona de MT-JT Ilfov, care să fie afectată de amplasamentul propus conform C.U. nr. A 4566 din 11.05.2011 ;

În urma analizei documentației pentru amplasamentul obiectivului menționat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 9944006 / 05.07.2011
fără / cu următoarele condiții:

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastră, se poate face cu respectarea următoarelor condiții:
- Nu este cazul;**
- Traseele rețetelor electrice din planșa anexată sunt figurate informativ. Pe baza de comandă dată de solicitant (executant) **UTR ILFOV** asigură asistența tehnică suplimentară **Nu este cazul;** **
- Executarea lucrărilor de săpături din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistența tehnică suplimentară din partea **UTR ILFOV** cu respectarea normelor de protecția muncii specifice. În caz contrar solicitantul, respectiv executantul va suporta consecințele pentru orice deteriorare a instalațiilor electrice existente și consecințele ce decurg din nealimentarea cu energie electrică a consumatorilor existenți precum și răspunderea în cazul accidentelor de natură electrică sau de altă natură **Nu este cazul;** **
- Distanțele minime și măsurile de protecție vor fi respectate pe tot parcursul execuției lucrărilor.
- În zonele de protecție ale LEA nu se vor depozita materiale, pământ prevăzut din săpături, echipamente, etc. care ar putea să micșoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distanțele minime prevăzute față de elementele rețetelor electrice aflate sub tensiune și se va lucra cu utilaj cu gabarit redus în aceste zone.
- Executanții sunt obligați să instruiască personalul asupra pericolului pe care îl prezintă execuția lucrărilor în apropierea instalațiilor electrice aflate sub tensiune și asupra consecințelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalațiilor electrice și daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorării instalațiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovați de nerespectarea condițiilor din prezenta aviz. Executanții sunt direct responsabili de producerea oricărui accident tehnic și de muncă.
- **Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.** Pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului sau, dacă obiectivul există și se dezvoltă (cu creșterea puterii față de cea aprobată inițial), veți solicita la **UTR ILFOV** aviz tehnic de racordare **

Informații privind alimentarea cu energie electrică:

*** În zona de apariție a noului obiectiv există rețea electrică de distribuție.....

DA ☒NU ☐

*** Noul obiectiv poate fi racordat la rețeaua existentă

DA ☒NU ☐

Informațiile de la pct. 1 și 2 sunt orientative. Soluția de alimentare cu energie electrică se va definitiva în cadrul Fișei de soluție sau Studiului de Soluție, în cazul în care sunt necesare lucrări în 110KV, MT sau extindere de rețete în JT.

La depunerea documentației în vederea obținerii autorizației de construire a obiectivului, proiectantul general va menționa solicitarea obținerii sau nu a autorizației de construire pentru instalația de alimentare cu energie electrică.

Legenda:

- * 1. pentru aviz favorabil fără condiții se va înscrice „Nu este cazul”
- * 2. pentru aviz favorabil cu condiții se vor înscrice distanțele minime de apropiere și înscrucare într-o obiectivul propus și rețetelor electrice (LEA sau LES) existente în zona, în conformitate cu prescripțiile energice în vigoare
- ** dacă nu sunt condiții se va înscrice „Nu este cazul”
- *** se bifează căsuța corespunzătoare situației

- In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin SC ENEL Distributie Muntenia SA, solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti detinatori de instalatii, dupa caz).
- Tariful de omilire a avizului de amplasament, in valoare de lei, s-a achitat cu chitanta nr. 1299880 / 20.06.2011
- Prezentul aviz este valabil pana la data de 11.05.2013
- Prezentul aviz isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament al obiectivului.
- Se anexeaza ...1... planuri de situatie vizate de UTR ILFOV

Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Verificat



Intocmit,

Foyard