

LEGENDA:

AHU 4000ZA - centrala de tratare a aerului in executie igienica, debit 3500 m³/h, disponibil de presiune 800 Pa, producere proprie de apa racita cu freon R407C

MAC 10 2/2 - unitate recirculare aer, cu filtru HEPA, debit max. 700 m³/h

GR 6 - grila recirculare, 600x600 mm

GII 5/5 - introducere igienica, cu filtru H13, debit 540 m³/h

GII 3/3 - introducere igienica, cu filtru H13, debit 230 m³/h

GA 2/4 - grila aspiratie in executie igienica, 225x425 mm

GA 1/4 - grila aspiratie in executie igienica, 125x425 mm

SC CR Consulting SRL CIF RO14759923, J40/6111/2002 Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7 tel. 021.312.82.92/93/94/95			Beneficiar: Universitatea "Al. Ioan Cuza" - Iasi		Format: A2
			Denumire proiect: Climatizare si Tratarea Aerului - Camere cu cerinte speciale de curatenie		Nr. Pl: 2
		Semnatura:	Scara: 1:50	obiect: Centru RAMTECH - corp A	
sef proiect	STEFAN APOSTOL				
proiectat	STEFAN APOSTOL		Data: 05/2012	Denumire plansa: Propunere varianta climatizare - Plan traseu tubulaturi : introducere + aspiratie	
desenat	ANDRA CIUREA				