

LEGENDA:

- Circuit 1-Conducta de incalzire - tur
- Circuit 1-Conducta de incalzire - retur
- Circuit 2-Conducta de incalzire - tur
- Circuit 2-Conducta de incalzire - retur
- Circuit 3-Conducta de incalzire - tur
- Circuit 3-Conducta de incalzire - retur
- Circuit 4-Conducta de incalzire - tur
- Circuit 4-Conducta de incalzire - retur
- Circuit 5-Conducta de incalzire - tur
- Circuit 5-Conducta de incalzire - retur
- Circuit 6-Conducta de incalzire - tur
- Circuit 6-Conducta de incalzire - retur
- Circuit 7-Conducta de incalzire - tur
- Circuit 7-Conducta de incalzire - retur
- Circuit 8-Conducta de incalzire - tur
- Circuit 8-Conducta de incalzire - retur

I - XVII -Coloane

DK -Radiatoare statice cu doua randuri

DKK -Radiatoare statice cu trei randuri

-Convector de pardoseala cu ventilator incorporat

-Perdele de aer

DC1-DC4 -Distribuitor colector de incalzire

- Incalzire in perete

-Incalzire in pardoseala

-Schimbator de caldura pt. incalzire / racire — incorporat in tubulatura

NOTA
1.Coborarile pentru radiatoarele montate in nisa se vor izola si monta in tencuiala
2.La alegerea copurilor de incalzire s-a tinut cont de inaltimea parapetului ferestrei unde acestea urmeaza a fi montate.
3.Radiatoarele vor fi echipate cu robineti coltar de tur, retur si dezaeratoare manuale.
4.Radiatoarele se montateza la o inaltime min. de 120 mm fata de pardoseala finita si la min. 50 mm de pereti.
5.La trecerile conductelor prin pereti si plansee se vor prevedea tuburi de protectie.
6. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
7. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse, se va aduce la cunostinta proiectantului.

01	SF	Studiu de fezabilitate, Editie initiala.	01.2012
EDITIE	FAZA	DESCRIERE REVIZIE	DATA

DENUMIRE PROIECT:
REABILITAREA CINEMATOGRAFULUI
DIN PIAȚA MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY, NR. 2
ADRESA AMPLASAMENT:
Jud. Hanghita, mun. Miercurea Ciuc, 530100, piața Majláth Gusztáv Károly, nr. 2
BENEFICIAR:
MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC, jud. Hanghita, mun. Miercurea Ciuc, 530100, piața Cetății, nr. 1

PROIECTANT GENERAL: SC VALLUM SRL

Pasted Image #31.png

DISCIPLINA SPECIFICĂ	FAZA DE ELABORARE A PROIECTULUI	NR. PROIECT	FAZA	SEF PROIECT/COMPLEX	SEMNĂTURA
C	II	283 / 2010	SF	arh. Koródi Szabolcs	

530100 - MIERCUREA CIUC- p-ța MAJLÁTH G. KÁROLY, nr.8, et.II
tel/fax.:0266 311169, e-mail: office@vallum.ro, web: www.vallum.ro
Ro. Înregistrare la Registrul Comerțului: J19 / 461 / 2006

PROIECTANT SPECIALITATE:
SC PRO SANIT SRL, sediul: Sf.Gheorghe,str.Oltului nr.67

	PROIECT	SEF PROIECT	SEMNĂTURA	EXPERT	EXPERTIZA	SEMNĂTURA
DESENAT	01.01.12 / 2012	ing. Bartos Mihaly		ing. Berke Ibolya		
	PLANȘA	PROIECTAT		VERIFICATOR	DIRECTOR	REFERENT
	IT-01	ing. Bartos Mihaly				
	SCARA					
	1:50					
	DATA EDITIE	DESENAT				
	01	ing.Benedek Levente				

INSTALATII TERMICE
PLAN DEMISOL