


- LEGENDA
- Conducta distributie GN
- Instalatie utilizare existenta
- care se reface
- Instalatie utilizare proiectata
- Instalatie utilizare dezafectata
- PRM Post de reglare masurare GN

NOTA

- Centrala termica va fi de tipul cu tiraj fortat si camera de ardere etansa
- Aparatele de utilizare montate trebuie sa corespunda prescriptiilor ISCIR in vigoare
- Trecerea conductelor prin pereti si plansees se va face in tub de protectie fara imbinari ale tevii in tubul de protectie
- Ferestrele vor avea dimensiunile minime din acest proiect
- Protectia impotriva coroziunii a echipamentelor si conductelor aparente se face prin grunduire si vopsire
- Pentru cazul in care geamurile au o grosime mai mare de 4mm sau constructie speciala se monteaza obligatoriu detectoare automate de gaze cu limita inferioara de sensibilitate 2% CH4 in aer.
- Detectoarele automate de gaze naturale se vor pozitiona la max. 30cm de tavan
- Electrovalva se va proteja impotriva intemperiilor si a profului.
- La instalarea si alimentarea ansamblului detector automat de gaze naturale – electrovalva, se vor respecta instructiunile producatorului.
- Consumatorul, in calitate de proprietar al ansamblului detector automat de gaze naturale – electrovalva, este obligat sa respecte indicatiile producatorului de echipamente in aceea ce priveste mentenanta, intretinerea si service-ul acestora

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT, EXPERTIZA, nr., data		
PROIECTANT GENERAL	NOVATHERM SRL			INSTALATII UTILIZARE GAZE NATURALE		
Proiectant de specialitate					Beneficiar: MUN. MIERCUREA-CIUC	Proiect: 580.1 2012
					Obiectiv: Cinematograf	
					Adresa:M-Ciuc, str.Mojlath G Karoly,nr.2	
 NOVATHERM	Miercurea Ciuc, str. Eroilor nr. 3/3. tel.0266.371.493; e-mail: novatherm94@gmail.com					
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1:500	Titlu proiect: INSTALATII UTILIZARE GAZE NAT.		
Set Proiect	ing. Szenner Réka			Titlu plansa: PLAN DE SITUATIE		
Proiectat	ing. Szenner Réka					
Desenat	ing. Baricz László		2012			
				Plansa nr. G-01		