



NOTA:

- Instalatia exterioara de protectie impotriva trazeului IEPT este compusa din elementele: varf de captare, un dispozitiv electric de amorsare, o tija suport pe care se afla un sistem de conexiune al conductoarelor de coborare, un conductor de coborare, o piesa de separatie(PS) si o priza artificiala de pamant triunghiulara alcatuita din 3 electrozi \varnothing 21/2" si platbanda din OLZn 40 x 4 mm, avand rezistenta de 10 ohmi.
- Conductorul de coborare din OLZn 25 x 4 mm va fi montat deasupra acoperisului pe suporti pana la dispozitivul de captare, la care se conecteaza cu adaptoare metalice.
- Raza de protectie R_p sub PDA este de 39,0 m.
- Distanța de montare fata de acoperis a conductorului de coborare este de 20 cm. Acesta se va conecta la priza de pamant prin piesa de separatie ce se va monta la circa 2,0 m fata de sol.

LEGENDA:

- PDA - paratrznnet cu dispozitiv de amorsare
PS - piesa de separatie

VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT NR./DATA	
S.C. PROCALI CONSTRUCT S.R.L. CLUJ-NAPOCA, GH. DIMA 39A/34 TEL 0742054195				Beneficiar: COMUNA BUZA	Proiect: 5/2009
	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:200	MODERNIZARE CAMIN CULTURAL Localitatea Buza Str. Principala nr. 67, com. BUZA, Jud. Cluj	Faza: D.A.L.I.
SEF PROIECT	ing. Ghindea M.				
PROIECTAT	ing. Jakab Cs.		Data: Iunie 2009	INSTALATIA DE PARATRAZNET	Plansa: IE.3
DESENAT	ing. Jakab Cs.				