Bransament nou de la
Centrala termica existenta
Qi=170kW

Chiller

Teava OL

Racordul catre CTA
se va monta pe terasa

GARDA
A: 11.47 m2

D.HAINE
A: 2.39 m2

ELECTRICA
A: 7.66 m2

CAMERA TEHNICA
A: 15.71 m2
tarkett

CAMERA RM
A: 31.62 m2
tarkett

FISIER
A: 15.63 m2

Delimitare zona studiata pentru faza Studiu de Fezabilitate Unitate de Primiri Urgente

De=200mc/h
la VE.4

Gec

CAMERA GARDA
A: 18.69 m2

VCP Qr=5kW
Qi=3kW

K22 600x600
R 1/2" 1300W

VESTIAR MEDICI
A: 12.41 m2

ARHIVA
A: 7.15 m2

OFICIU
A: 14.40 m2

DES.MENAJ.
A: 3.03 m2

REGISRATURA
A: 13.07 m2
mozaic

K22 600x1000
R 1/2" 2000W

ASIST.SEF
A: 10.13 m2

SAL. INTERNARE SCURTA DURATA
A: 12.57 m2

ZONA PERSONAL
A: 21.66 m2

MEDIC SEF
A: 10.13 m2

traseu executat la plafon

ZONA TRATAMENT IMEDIAT
A: 78.27 m2

An_4D_600x600

K22 600x500
R 1/2" 1000W

K22 600x800
R 1/2" 1700W

CONSULTATII SPECIFICE
A: 17.33 m2

ADMINISTRATOR
A: 10.56 m2
la VE.2

De=500mc/h

TOALETA MURDARA
A: 3.38 m2

DUSURI PERSONAL
A: 5.51 m2

VESTIAR PERSONAL MEDICAL
A: 36.53 m2

SALA SEDINTE / CURSURI
A: 36.53 m2

CONSULTATII SPECIFICE
A: 17.81 m2

ZONA REANIMARE
A: 35.42 m2

ZONA DE TRATAM URGENTE MINORE
A: 65.22 m2

traseu tubulatura de evacuare

traseu tubulatura
de introducere

CAMERA DE GARDA
A: 9.76 m2

K22 600x600
R 1/2" 1300W

TOMOGRAF
A: 17.81 m2

ZONA TRATAMENT IMEDIAT plagi
A: 16.65 m2

DEPOZIT
A: 14.24 m2

CABINET CONSULTATIE PEDIATRIE
A: 36.54 m2

IGIENIZARE
A: 8.43 m2

DEPOZIT MED.
A: 13.25 m2

ZONA TRATAM IMEDIAT PEDIATRIE
A: 12.57 m2

ZONA TRATAM IMEDIAT PEDIATRIE
A: 12.58 m2

De=100mc/h
la VE.3

la VE.1
De=800mc/h

CTA
Di=3600mc/h
De=1800mc/h

ZONA TRAJ ADULT
A: 32.60 m2

Izolator decontaminare
A: 16.66 m2

Amplasare pe terasa

Izolator pediatrie
A: 11.83 m2

8.18 %

7.50 %

8.18 %

3x 14 x 35

LEGENDA:

- traseu tur apa racita
- traseu retur apa racita
- traseu tur agent termic
- traseu retur agent termic
- traseu tubulatura de introducere
- traseu tubulatura de evacuare

VCP Qr=5kW Qi=3kW — Ventiloconvector de pardoseala, Capacitatea de racire/ incalzire

K22 600x1000 R1/2" 2000W — Caracteristica radiator de otel

- radiator confectionat din otel; echipate cu robinet cu cap termostatic si de reglaj
- merge in sus
- vine in jos

CTA — Centrala de tratare aer in constructie igienica
CH — Chiller racit cu aer Qr=250kW
Gec — Grila de evacuare circulara tip valva
An_4D — Anemostat introducere aer pe patru directii
VE — Ventilatoare centrifugale montate pe terasa

NOTA I:

Se vor respecta prescriptiile cuprinse in urmatoarele legi:
-- Legea protectiei muncii nr. 90/1996, modificat si complectata de Legea nr 177/2000
-- Norme generale de protectia muncii 1996
-- Norme specifice de securitatea muncii pentru lucrari de instalatii de incalzire si tehnico-sanitare nr. 28/1996
-- Norme specifice de securitatea muncii pentru sudarea si taierea metalelor 2/1994
-- Norme PSI - Ordonanta Guvernamentala nr. 712/1995
-- Norme generale de prevenirea si stingerea incendiilor/1998
-- Legea nr. 212/1997
-- Ordinul nr. 713/1998 al M.S.
-- Legea nr. 18/1996

NOTA II

Circuitul de radiatoare si ventiloconvectoare va functiona la parametri apei de 90°/70°C.
Toate radiatoarele vor fi fixate atat cu console de perete cat si cu console de pardoseala.
Coborarile la echipamente se vor monta aparent si neizolate.
Circuitul de ventiloconvectoare pe racire va functiona la parametri apei de 7°/12°C.

SPECIFICATIE:				REFERAT DE VERIFICARE NR./DATA
PROIECTANT: SPIRICOM	S.C.SPIRICOM S.R.L. J40/25308/1992, BUCURESTI Tel/Fax: 326.51.17			Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SATU MARE / Proiect nr. 1-2010
	NUME	Semnatura	Sc: 1:100	Denumire proiect : EXTINDERE SPITAL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE Amplasament: Str. Ravensburg, nr. 2, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare / FAZA: SF
Sef proiect:	arh. Panait V.		Data:	
Proiectat:	ing. Tudor L.		03.2010	Titlul plansei : PLAN PROPUNERE UNITATE DE PRIMIRI URGENTE INSTALATIE DE INCALZIRE,VENTILARE SI CLIMATIZARE / Plansa Nr. ITV01
Desenat:	ing. Tudor L.			