



NOTA:  
IN FUNCTIE DE SITUATIA REALA INTALNITA IN TEREN POT  
INTERVENI UNELE MODIFICARI. ORICE MODIFICARE SE VA  
FACE NUMAI DUPA OBTINEREA ACORDULUI SCRIS DIN PARTEA  
PROIECTANTULUI.  
INAINTE DE TURNAREA BETONULUI IN FUNDATII VA FI  
CHEMAT PROIECTANTUL SI GEOTEHNICIANUL PENTRU  
CONSTATAREA NATURII TERENULUI DE FUNDARE.  
S-A CONSIDERAT O PRESIUNE CONVENTIONALA DE BAZA DE  
250kPa, IN CAZUL IN CARE IN URMA UNUI STUDIU  
GEOTEHNIC SE DETERMINA PRESIUNI CONVENTIONALE DE  
BAZA MAI MICI DECAT CELE LUATE IN CALCUL. VA FII  
CONTACTAT PROIECTANTUL PENTRU MODIFICAREA BLOCURILOR  
DE FUNDARE.  
ESTE OBLIGATORIE INCASTRAREA FUNDATIILOR MINIM 30cm IN  
TERENUL BUN DE FUNDARE SI ASIGURAREA UNEI ADANCIMI  
DE FUNDARE DE MINIM 120cm (MASURATA DE LA COTA  
TERENULUI SISTEMATIZAT)

- Beton subzidiri si bloc b.s.:
- clasa C8/10
  - clasa de expunere: 2a
  - consistenta: T4
  - impermeabilitate: P4
  - tip ciment: II/A-S 32,5R
  - raport maxim apa/ciment: 0,5
  - doza cement min. 290 kg/mc
  - granulozitate agregate: 0-16mm

ACEST DESEN ESTE PROPRIETATEA INTELLECTUALA A SC PROCALI CONSTRUCT SRL // ACEST DESEN ESTE PUR INFORMATIV SI NU TINE LOC DE PROIECT TEHNIC					
REPRODUCEREA POATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL SI IN CONDITIILE STABILITE DE SC PROCALI CONSTRUCT SRL					
VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT NR./DATA	
S.C. PROCALI CONSTRUCT S.R.L.				Beneficiar:	
CLUJ-NAPOCA, GH. DIMA 39A/34 TEL. 0742054195				PRIMARIA COMUNEI BUZA	
				Proiect: 5/2009	
	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:100	MODERNIZARE CAMIN CULTURAL	
SEF PROIECT	ing. Ghindea M.			Localitatea: Buză	
PROIECTAT	ing. Ghindea M.			Str. Principala nr. 67, com. BUZA, Jud. Cluj	
DESENAT	stud.ing. Costea A.		Data: IUN. 2009	PLAN FUNDATII PROPUNERE	
					Faza: DAL.I.
					Planșă: R1