


LEGENDA	
	- Conducta agent termic tur din cupru
	- Conducta agent termic retur din cupru
	- Radiatoare din otel de tip panou
	- Grup termic cu schimbator de caldura din elemente de fonta, combustibil gaze naturale, aprindere electronica, tiraj natural, P utila = 120 kW, pentru preparare agent termic incalzitor racord cos fum Dn 250 mm;
Cz	- Cos de fum cu pereti dubli, din inox, Øi = 300 mm
CF	- Cos de fum cu pereti dubli, din inox, Øi = 300 mm
VEI	- Vas de expansiune inchis, V = 100 l

		S.C.TEH-GRUP SRL TIRGOVISTE -J 15/1628/92 bd.Independentei bl.13,ap.4 Tel./fax: 0245- 615250-		DOCUMENTATIE AVIZARE LUCR. INTERVENTIE REABILITARE, CONSOLIDARE SI MODERNIZARE CASA DE CULTURA "MATEI VOIEVOD" TGV. CALEA PLOIESTI 87 - BENEF. PRIMARIA TGV.	
Proiectat	Ing. Eftimescu Doina	Scara 1 : 100 Data 11/2010	INSTALATII TERMICE PLAN PARTER		faza DALI
Desenat	Ing. Eftimescu Doina				
Sef proiect	Arh.c.Gr.Eftimescu		Pr.nr. 44/10		planşa IT-01